



Enviroservis
MERANIE • ANALÝZY • PORADENSTVO



**Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií NO_x a CO
zo spaľovacieho zariadenia vzduchotechnická klimatizačná jednotka
VZT č. 1a v spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia, a.s.**

Názov akreditovaného skúšobného
laboratória oprávnenej osoby podľa § 58
ods. 2 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z

Enviroservis, s.r.o.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom,
IČO: 36 629 073

Číslo správy: **05/OM - 04/2025**

Dátum: **25. marec 2025**

Prevádzkovateľ:

Hydro Extrusion Slovakia, a.s.
IČO: 36638927

Miesto/lokalita:

Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom

Druh oprávneného merania:

Diskontinuálne meranie hodnôt fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa prílohy č. 9 písm. a) bod 1 zákona č. 146/2023 Z. z.

Číslo objednávky:

4571158294

Dátum objednávky:

24. 2. 2025

Deň oprávneného merania:

4. 3. 2025

Osoba zodpovedná za technickú stránku
merania (vedúci technik) podľa § 58 ods. 3
zákona č. 146/2023 Z. z:

Peter Jenőfi r. narodenia 1974
Osvedčenie zodpovednej osoby č. 37863/2020 zo dňa 3. 8. 2020

Správa obsahuje:

12 strán
4 prílohy

Účel oprávneného merania:

Periodické diskontinuálne meranie údajov o dodržaní emisných limitov pre CO a NO_x zo spaľovacieho zariadenia „Klimatizačná vzduchotechnická jednotka VZT č.1a“, podľa § 8 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP č. 249/2023 Z. z.

Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií Enviroservis, s.r.o. Žiar nad Hronom		Hydro Extrusion Slovakia a.s.	
Dátum merania:	4. 3. 2025	Strana/počet 2 / 12	Vedúci technik
Evidenčné číslo správy:	05/OM-04/2025		Peter Jenőfi
Dátum a miesto vydania:	25. 3. 2025, Žiar nad Hronom		

Súhrn

Periodické diskontinuálne meranie údajov o dodržaní emisných limitov pre CO a NO_x zo spaľovacieho zariadenia „Klimatizačná vzduchotechnická jednotka VZT č.1a“, podľa § 8 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP č. 249/2023 Z. z.

Prevádzka	Hydro Extrusion Slovakia, a.s. Na Vartičke 7 Anodická oxidácia VAR PCZ: 148 0003
Čas prevádzky	Prevádzka: 24 h/deň 7 dní/týždeň, výkonovo sezónna (zima/leto) technológia: emisne jednorežimová, (automatická regulácia výkonu zmenou spaľovacích podmienok max./min. výkon), kontinuálna emisne ustálená
Zdroj/zariadenia	Vzduchotechnická klimatizačná jednotka VZT č. 1a
Merané zložky	CO, NO _x vyjad. ako NO ₂
Výsledky merania	Hmotnostná koncentrácia ZL v odpadovom plyne v mg/m ³
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií	Výduch V3

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota	Maximum	Emisný limit	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad ²⁾
		(koncentrácia) ¹⁾ [mg/m ³]	(koncentrácia) ¹⁾ [mg/m ³]	(koncentrácia) ¹⁾ [mg/m ³]		
Zdroj/zariadenie vzniku emisií:			VZT č. 1a, výduch V3			
CO	2	34	35	100	áno	Súlad
NO _x	2	61	61	200	áno	Súlad

¹⁾ Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn, O₂ ref.:3 % objemu
²⁾ Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené rozhodnutím OIPK SIŽP v Banskej Bystrici č. 1217-14326/2007/Vir/470250106 zo dňa 14.5.2007 v znení rozhodnutia č. 8634-7293/47/2018/47440106/Z4-SP zo dňa 1. 3. 2018
Požiadavka dodržania EL: každá HEV ≤ EL, podľa § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.

Ďalšie údaje o nameraných HEV sú uvedené v prílohe č. 4/1 k tejto SM.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad:

Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní, výsledky diskontinuálneho oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu diskontinuálneho oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie takéhoto súhlasu (príloha č. 10 bod 7. zákona č. 146/2023 Z. z.).